

РД г. Кизляр
пгт. Комсомольский
пер. Школьный, 7
2-12-60

Приказ

от 09.01.2023г.

№ 4 - ОД

г. Кизляр

О назначении лица, ответственного за средства пожаротушения.

В целях исключения возникновения пожара, обеспечения пожарной безопасности людей и материальных ценностей

ПРИКАЗЫВАЮ:


- п.1. Ответственным за средства пожаротушения назначить Зиневич Т.Е., заведующую хозяйством школы
- п.2. Учет и техническое обслуживание огнетушителей ответственному за средства пожаротушения вести согласно НПБ 166-97. Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации.
- п.3. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
- п.4. В ходе проведения внешнего осмотра необходимо обращать внимание на:
 - наличие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;
 - состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
 - наличие четкой и понятной инструкции;
 - наличие опломбированного предохранительного устройства;
 - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величину давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;
 - массу огнетушителя, а также массу ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);
 - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (наличие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
 - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя);
 - наличие эксплуатационного паспорта на огнетушитель.
- п.5. Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителя и подходов к нему, а также проведение внешнего осмотра огнетушителя.
- п.6. Ежегодная проверка огнетушителя включает в себя внешний осмотр огнетушителя (п. 4). осмотр места его установки и подходов к нему. В процессе ежегодной проверки необходимо контролировать величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газового огнетушителя. Также необходимо производить вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, перезарядку огнетушителей.

п.7. Перезарядку огнетушителей производить сразу после применения или если величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое значение (Приложение 1) Перезарядку огнетушителей производить в специализированных организациях, имеющих лицензии на право деятельности в области пожарной безопасности.

п.8. Записи о проведенных осмотрах и зарядке огнетушителей производить в журнале контроля состояния первичных средств пожаротушения и журнале проведения испытаний и перезарядки огнетушителей.

Директор МКОУ СОШ №11

С приказом ознакомлена



Семидоцкая О.И.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Зиневич".

Зиневич Т.Е.